

Městský úřad Náchod

Odbor životního prostředí
Zámecká 1845, 547 01 Náchod

Sp.zn.: MUNAX00NY02X
KS 3420/2020/ŽP/Na/UT
Čj.(Če.): MUNAC 25901/2020/ŽP
Vyřizuje: Hynek Navara
Tel./mobil: 491 405 457
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Adresa:
viz rozdělovník

Datum: 30.3.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ**Výrok**

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a podle ustanovení § 94j odst. 1 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), dále jen „vodoprávní úřad“, na základě žádosti doručené vodoprávnímu úřadu dne 14.2.2020 a předložených dokladů, vydává právnícké osobě

**Obec Hoříčky, IČO 00272671,
se sídlem Hoříčky 4, 552 05 Hoříčky
(dále jen „stavebník“)**

podle ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona a podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona společné povolení, kterým se schvaluje stavební záměr „**Vodovodní řad do obce Mečov k.ú. Litoboř a Křižanov u Mezilečí**“ na pozemkových parcelách číslo 1661, 1275, 1281, 1280, 1279, 1278, 1277, 1662 v katastrálním území Litoboř a pozemkových parcelách číslo 809, 261, 265, 269, 270, 1295/4, 1295/5, 1209, 1305, 1210, 1273/6, 1213, 1197/1, 1184/2, 1306/1 v katastrálním území Křižanov u Mezilečí, kraji Královéhradeckém, okrese Náchod, obci Hoříčky a Litoboř, orientační souřadnice místa záměru – začátek X 1016214, Y 625410, konec X 1015729, Y 624702 (systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální).

Součástí stavby je:

Vodovodní řad (vodní dílo)

- potrubí PE100 RC Protect D90 PN10 v celkové délce 1106 m
- provozní podzemní hydrant (v nejvyšším místě) sloužící jako vzdušník
- provozní podzemní hydrant (na konci řadu) sloužící jako kalník
- odkalení vodovodu u přechodu Slatinského potoka

Společné povolení se vydává za splnění následujících podmínek pro umístění stavby (podle § 94p stavebního zákona):

- 1) Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku. Stavba bude umístěna podle situačního výkresu číslo C.2 v měřítku 1:2000, který vypracovalo projekční oddělení právnícké osoby Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., v srpnu 2019, pod č. zak. 934/19, a který ověřil Lukáš Branda, DiS., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0602452.

- 2) Pro umístění stavby se vymezují části pozemkových parcel číslo 1661 (ostatní plocha), 1275 (TTP), 1281 (ostatní plocha), 1280 (ostatní plocha), 1279 (ostatní plocha), 1278 (TTP), 1277 (TTP), 1662 (ostatní plocha) v katastrálním území Litoboř a pozemkových parcelách číslo 809 (ostatní plocha), 261 (orná půda), 265 (orná půda), 269 (orná půda), 270 (orná půda), 1295/4 (orná půda), 1295/5 (TTP), 1209 (zahrada), 1305 (ostatní plocha), 1210 (zahrada), 1273/6 (TTP), 1213 (TTP), 1197/1 (TTP), 1184/2 (ostatní plocha), 1306/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Křižanov u Mezilečí. Umístění stavby bude následující:
- vodovodní řad bude z potrubí PE100 RC Protect D90 PN10 v celkové délce 1106 m
 - začátek trasy bude v bodu V1, kde se napojí na stávající veřejný vodovodní řad z potrubí PVC DN 90. V místě napojení bude zřízena armaturní šachta A.Š.1 vnitřních rozměrů 2,75 x 1,40 m.
 - ve staničení 66,8 m bude vybudováno odkalení vodovodu (V.P.1), z důvodu přechodu přes Slatinský potok. Pod korytem vodního toku bude na vodovodním potrubí osazena ocelová chránička.
 - dále vodovod povede přes pozemek p.č. 1278 v k.ú. Litoboř a ve staničení 191,8 m se přímkuje k místní komunikaci na p.p.č. 1662 v k.ú. Litoboř, kterou ve staničení 278,7 m bude navržený vodovod křížit
 - dále bude vodovod pokračovat východním směrem až se přímkuje k místní komunikaci na p.p.č. 1305 v k.ú. Křižanov u Mezilečí, podél které místy povede a místy bude umístěn v této komunikaci v zástavbě RD.
 - ve staničení 568,90 bude zřízen podzemní hydrant (P.H.1) s funkcí jako vzdušník
 - ve staničení 817,5 bude zřízení kalník (V.P. 2)
 - na konci vodovodního řadu bude vybudován podzemní hydrant sloužící jako vzdušník
 - hloubka uložení vodovodu bude 1,70 – 1,99 m
- 3) Stavební konstrukce a stavební prvky budou navrženy tak, aby po dobu předpokládané existence stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění a užívání stavby, a aby odolaly škodlivému působení prostředí. Na stavbě budou použity výhradně stavební materiály a výrobky, které mají vlastnosti požadované v § 156 stavebního zákona.
- 4) Budou dodrženy podmínky níže uvedených stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, která jsou součástí dokumentace.
- 5) Minimálně jeden měsíc před zahájením prací v tělese komunikace bude požádán Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o povolení zvláštního užívání komunikace pro provádění prací a o stanovení dopravního značení; současně budou respektovány další podmínky rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pro umístění inženýrských sítí (Obecní úřad Hoříčky – 24.10.2019, čj. 73/2019).

Společné povolení se vydává za splnění následujících podmínek pro provedení stavby (podle § 94p stavebního zákona):

- 1) Stavba vodního díla bude provedena dle projektové dokumentace „Vodovodní řad do obce Mečov k.ú. Litoboř a Křižanov u Mezilečí“, kterou vypracovalo projekční oddělení právnické osoby Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., v srpnu 2019, pod č. zak. 934/19, a který ověřil Lukáš Branda, DiS., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0602452.
- 2) Stavba bude dokončena do 31. prosince 2021.
- 3) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název zhotovitele, který je stavebním podnikatelem s oprávněním k provádění staveb vodních děl nebo při provádění stavby zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím s příslušným oprávněním, který bude stavbu provádět.
- 4) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby následující fázi výstavby:
 - při ukládání vodovodního potrubí do výkopové rýhy
- 5) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
- 6) Po ukončení výstavby uvede stavebník (prostřednictvím zhotovitele stavby) dotčené pozemky do původního stavu a protokolárně je předá zpět jejich vlastníkům.
- 7) Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek „Stavba povolena“, který musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné, a musí být na místě ponechán až do uvedení stavby do provozu.
- 8) Stavba a staveniště budou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, sousední pozemky nebudou dotčeny. V průběhu provádění stavebních prací bude udržován pořádek, odpad ze staveniště bude denně uklízen a likvidován tak, aby nedošlo ke znečištění okolí stavby. Před výjezdem vozidel ze staveniště na komunikaci musí být provedeno řádné očištění automobilů a strojního zařízení, aby nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Hlučnost prací na staveništi nepřekročí limity stanovené platnými hygienickými předpisy. Na staveništi budou přijata opatření k zamezení zvýšené prašnosti.

- 9) Při stavebních pracích musí být dodržena ustanovení § 10 odst. 2 vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
- 10) Budou respektovány podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Náchod, odbor životního prostředí (z hlediska státní správy lesů):
- v souvislosti se stavebními pracemi nebude na lesních pozemcích docházet ke kácení stromů, k jejich poškozování, ani k ukládání stavebního či jiného materiálu.
 - stavba bude realizována tak, aby na lesních pozemcích nebylo ohroženo řádné hospodaření včetně dopravy dříví.
- 11) Budou respektovány podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Náchod, odbor životního prostředí (z hlediska ochrany přírody a krajiny):
- vzrostlé dřeviny břehových porostů v blízkosti staveniště budou po dobu stavby chráněny v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména bude zajištěna ochrana dřevin před možným poškozením ochranným bedněním kmenů stromů nebo dočasným ohrazením.
 - staveniště v blízkosti vodního toku bude zabezpečeno proti úniku ropných látek, betonových a maltových směsí do koryta vodního toku.
 - po dobu stavby bude přitékající voda ve vodních tocích vhodným způsobem převedena přes místo dotčené výkopovými pracemi.
 - při stavebních pracích bude respektována ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména bude zajištěna ochrana dřevin před možným poškozením tzn. je nutné výkopové práce v kořenové zóně dřevin provádět ručně, kořeny s průměrem nad 3 cm nebudou kráceny, s mechanizací v blízkosti dřevin je třeba zacházet opatrně, aby nemohlo dojít k poškození nadzemních částí dřevin (kořenových náběhů, kmene, větví).
 - odstraňované kořeny (pouze do průměru 3 cm) zasahující do výkopu, budou zaříznuty rovným řezem, který bude následně ošetřen stromovým balzámem (např. Tervanol).
 - případné nepředpokládané poškození nadzemních částí dřeviny bude po dokončení stavebních prací ošetřeno (oděrky) nebo odborně opraveno (zlámané větve).
 - na pozemcích p.č. 1278 a 1277 v k.ú. Litoboř bude trasa výkopu posunuta na vzdálenost nejméně 7,5 m od okraje obecní cesty (pozemku p.č. 1662 v k.ú. Litoboř).
 - kolem dubu letního rostoucího na rozhraní parcel p.č. 1282, 1281 a 1275 v k.ú. Litoboř, který má mimořádnou estetickou i funkční hodnotu, bude před zahájením výkopu instalováno ochranné přenosné oplocení ve vzdálenosti nejméně 9 m od okraje kmene (kopírující přibližně průmět koruny stromu). Přenosné oplocení bude fixováno k zemi ocelovými trny. Oplocení kolem stromu bude trvale instalováno až do konečných terénních úprav dotčeného pozemku po provedené stavbě.
 - o zahájení výkopových prací bude Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (oddělení ochrany přírody a krajiny), vyrozuměn 3 dny před jejich započatím (tel. 491405462 nebo mailová adresa: podatelna@mestonachod.cz).
- 12) Budou respektovány podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Náchod, odbor životního prostředí (z hlediska ochrany ZPF):
- stavebník musí zajistit skrývku kulturní vrstvy půdy v celém manipulačním území a postarat se o její řádné uskladnění pro účel rekultivace dotčeného pozemku.
 - stavebník musí provádět práce tak, aby na zemědělské půdě a jejím vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
 - stavebník musí provádět práce na pozemku především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do původního stavu.
 - stavebník musí projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem, popřípadě s nájemcem zemědělského pozemku.
- 13) Bude respektována podmínka závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje:
- k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby vodovodu, která bude podána ke Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, bude předložen doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody - krácený rozbor pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody; místo odběru – odběrné místo napojené na novou část vodovodní sítě. Odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.
- 14) Dokončenou stavbu lze v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 a ustanovením § 122 odst. 1 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Účel stavby:

Zajištění dodávky pitné vody z veřejné vodovodní sítě ke spotřebitelům v zájmové lokalitě.

Druh stavby:

Novostavba veřejného vodovodního řádu.

Předmětem tohoto povolení není výstavba jednotlivých vodovodních přípojek.

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad obdržel dne 14.2.2020 od stavebníka žádost o společné územní a stavební řízení o povolení stavby „Vodovodní řad do obce Mečov k.ú. Litoboř a Křižanov u Mezilečí“ v katastrálním území Litoboř a Křižanov u Mezilečí. Stavebník je na základě plné moci zastoupen právnickou osobou Vodovody a kanalizace Náchod, a.s, IČO 48172928, se sídlem Kladská 1521, 547 01 Náchod.

Spolu s žádostí byly vodoprávnímu úřadu doručeny následující doklady:

- plná moc stavebníka pro právnickou osobu Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. ze dne 30.9.2019
- rozhodnutí Obecního úřadu Hoříčky, čj. 73/2019 ze dne 24.10.2019
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, čj. HSHK-555-2/2020 ze dne 29.1.2020
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, čj. KSHSK 33231/2019/HOK.NA/Ha ze dne 14.10.2019
- sdělení Městského úřadu Náchod, odbor výstavby a územního plánování, čj. MUNAC90727/2019/RJ ze dne 30.10.2019
- závazné stanovisko Městského úřadu Náchod, odbor životního prostředí, čj. MUNAC 14202/2020/ŽP ze dne 12.2.2020

4x situační výkres zamýšlené stavby, který je podepsán vlastníky dotčených pozemků (Antonín Rýdl, Antonín Macháček, Marie Macháčková, Miroslav Možíš, Jiří Lechan, Obec Litoboř, Irena Tučková, Irena Kratěnová, Ing. Josef Tuček, Zemědělské družstvo Dolany, Jaroslava Gottsteinová, Václav Teuber, Ludmila Teuberová, Mgr. Daniel Luštinec, Aleš Luštinec, Lenka Hovádková)

- tři výtisky projektové dokumentace „Vodovodní řad do obce Mečov k.ú. Litoboř a Křižanov u Mezilečí“, kterou vypracovalo projekční oddělení právnické osoby Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., v srpnu 2019, pod č. zak. 934/19, a který ověřil Lukáš Branda, DiS., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0602452. Součástí projektové dokumentace jsou další podklady a stanoviska (v dokladové části):
 - stanovisko společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., čj. 755966/19 dne 11.10.2019
 - sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101156943 ze dne 7.8.2019
 - sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700088031 ze dne 7.8.2019
 - sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s., zn. 0200947337 ze dne 7.8.2019
 - stanovisko společnosti GridServces, s.r.o., zn. 5001978236 ze dne 7.8.2019
 - stanovisko Povodí Labe, státní podnik, čj. Pla/2019/042419 ze dne 4.11.2019
 - stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zn. 19-5793 ze dne 22.10.2019

Vodoprávní úřad oznámil dne 2.3.2019 zahájení řízení, ve kterém podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od místního ohledání a ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v předmětné lokalitě a žádost poskytovala dostatečný podklad pro její posouzení a určil lhůtu, do kdy mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. Tato možnost nebyla ve stanovené lhůtě využita.

Při stanovení podmínek podle ustanovení § 94p stavebního zákona, podle ustanovení § 9 odst. 1 a ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona, které je stavebník povinen dodržovat, vycházel vodoprávní úřad z platné legislativy na úseku stavebního řádu a vodního práva a z předložených dokladů. Splnění podmínek vyplývajících ze stanovisek vlastníků technické infrastruktury a dalších účastníků řízení je zajištěno tak, že stanoviska jsou součástí projektové dokumentace a vodoprávní úřad stanovil podmínku č. 1).

Vodoprávní úřad posoudil soulad předmětného záměru s cíli ochrany vod jako složky životního prostředí (podle ustanovení § 23a vodního zákona) a s plány povodí a plány pro zvládnutí povodňových rizik (podle

ustanovení § 24, 25 a 26 vodního zákona) a zjistil, že realizací předmětného záměru nedojde ke zhoršení dotčeného vodního útvaru, a že předmětný záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Vodoprávní úřad se v průběhu řízení zabýval vymezením okruhu účastníků řízení podle ustanovení § 27 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a podle ustanovení § 94k stavebního zákona. Okruh účastníků řízení byl stanoven takto:

Stavebník:

- Obec Hoříčky, Hoříčky 4, 552 05 Hoříčky

Vlastník dotčených pozemků

- Antonín Rýdl, Litoboř 106, 552 05 Hoříčky (p.p.č. 1275)
- Antonín Macháček, Hoříčky 94, 552 05 Hoříčky, a Marie Macháčková, Hoříčky 94, 552 05 Hoříčky (p.p.č. 1277)
- Miroslav Možíš, Výsluní 223, 549 41 Červený Kostelec (p.p.č.1278, 1279)
- Jiří Lechan, Litoboř 56, 552 05 Hoříčky (p.p.č. 1280, 1281)
- Obec Litoboř, Litoboř 14, 552 05 Hoříčky (p.p.č. 1661, 1662 vše v k.ú. Litoboř)
- Irena Tučková, Křižanov 11, 552 05 Hoříčky, Irena Kratěnová, Pod Lesem 746, 552 03 Česká Skalice a Ing. Josef Tuček, Křižanov 11, 552 05 Hoříčky (p.p.č. 261)
- Zemědělské družstvo Dolany, Dolany 57, 552 03 Česká Skalice (p.p.č. 265, 269, 270, 1295/4)
- Jaroslava Gottsteinová, Mečov 1, 552 05 Hoříčky (p.p.č. 1184/2)
- Václav Teuber, Mečov 11, 552 05 Hoříčky, a Ludmila Teuberová, Mečov 11, 552 05 Hoříčky (p.p.č. 1197/1)
- Mgr. Daniel Luštinec, Raisova 1556, 547 01 Náchod (p.p.č. 1209, 1295/5)
- Aleš Luštinec, Mečov 8, 552 05 Hoříčky (p.p.č. 1210, 1273/6)
- Lenka Hovádková, Miletická 1624, 190 16 Praha 916 (p.p.č. 1213 vše v k.ú. Křižanov u Mezilečí)

Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich:

- vlastníci pozemků p.č. 1270, 1272, 1273, 1381, 1276, 1282, 190, 1306, 1307 v k.ú. Litoboř, p.p.č. 805, 201, 803, 806, 1305, 1296/11, 1207/3, 1218/2, 1310, 1314/1, 1217/1, 1206/2, 1199/2, 1199/3, 1199/1, 1196, 1194, 1240/2, 1241/1, 1241/2, 1182/1, 1183, 1185, 1186, 1302, 1279/1, 1252/2, st.p.č. 165, 186, 161, 159, 151, 153, 154, 182, 150 vše v k.ú. Křižanov u Mezilečí.

Dále jsou za účastníky považováni vlastníci a provozovatelé inženýrských sítí, které budou při stavbě vodního díla dotčeny (křížením, souběhem apod.):

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod

Vodoprávní úřad posoudil výše uvedenou žádost a předložené doklady jako dostatečný podklad rozhodnutí a usoudil, že při řádném dodržování podmínek, uvedených ve výroku, nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných vodním a stavebním zákonem v dotčeném území. Z tohoto důvodu bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo se odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Odvolání se podává u Městského úřadu Náchod.

otisk úředního razítka

Ing. Ondřej Poul
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha (všem):

- situace vodovodního řadu

Sdělení:

Projektová dokumentace ověřená vodoprávním úřadem a štitetek „stavba povolena“ budou zaslány stavebníkovi až po dni nabytí právní moci stavebního povolení.

Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 3000,- Kč byl zaplacen vodoprávnímu úřadu dne 3.3.2019.

Účastníci řízení:

(doporučeně do vlastních rukou na doručenkou)

- 1) Obec Hoříčky, Hoříčky 4, 552 05 Hoříčky (IČO 00272671)
zastupuje: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod (IČO 48172928)
- 2) Antonín Rýdl, Litoboř 106, 552 05 Hoříčky (nar. 23.12.1951)
- 3) Antonín Macháček, Hoříčky 94, 552 05 Hoříčky (nar. 19.2.1941)
- 4) Marie Macháčková, Hoříčky 94, 552 05 Hoříčky (nar. 11.12.1946)
- 5) Miroslav Možíš, Výsluní 223, 549 41 Červený Kostelec (nar. 16.7.1969)
- 6) Jiří Lechan, Litoboř 56, 552 05 Hoříčky (nar. 10.9.1984)
- 7) Obec Litoboř, Litoboř 14, 552 05 Hoříčky (IČO 00654027)
- 8) Irena Tučková, Křižanov 11, 552 05 Hoříčky (nar. 15.3.1931)
- 9) Irena Kratěnová, Pod Lesem 746, 552 03 Česká Skalice (nar. 25.12.1956)
- 10) Ing. Josef Tuček, Křižanov 11, 552 05 Hoříčky (nar. 3.3.1959)
- 11) Zemědělské družstvo Dolany, Dolany 57, 552 03 Česká Skalice (IČO 00126365)
- 12) Jaroslava Gottsteinová, Mečov 1, 552 05 Hoříčky (nar. 13.2.1944)
- 13) Václav Teuber, Mečov 11, 552 05 Hoříčky (nar. 9.8.1944)
- 14) Ludmila Teuberová, Mečov 11, 552 05 Hoříčky (nar. 29.8.1944)
- 15) Mgr. Daniel Luštinec, Raisova 1556, 547 01 Náchod (nar. 2.3.1976)
- 16) Aleš Luštinec, Mečov 8, 552 05 Hoříčky (nar. 15.2.1947)
- 17) Lenka Hovádková, Miletická 1624, 190 16 Praha 916 (nar. 14.12.1969)

(doručení veřejnou vyhláškou)

vlastníci pozemků p.č. 1270, 1272, 1273, 1381, 1276, 1282, 190, 1306, 1307 v k.ú. Litoboř, p.p.č. 805, 201, 803, 806, 1305, 1296/11, 1207/3, 1218/2, 1310, 1314/1, 1217/1, 1206/2, 1199/2, 1199/3, 1199/1, 1196, 1194, 1240/2, 1241/1, 1241/2, 1182/1, 1183, 1185, 1186, 1302, 1279/1, 1252/2, st.p.č. 165, 186, 161, 159, 151, 153, 154, 182, 150 vše v k.ú. Křižanov u Mezilečí. Dále vlastníci a správci inženýrských sítí - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3.

Dotčené správní orgány:

(doporučeně)

- 1) Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování – zde
- 2) Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství – zde
- 3) Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (státní správa lesů, ochrana ZPF, ochrana přírody a krajiny) – zde
- 4) Městský úřad Česká Skalice, odbor výstavby a životního prostředí, třída T.G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice (IČO 00272591)
- 5) Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové (IČO 70882525)
adresa pro doručení: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí
- 6) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové (IČO 71009213)
adresa pro doručení: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547 01 Náchod

Na vědomí:

- 1) Městský úřad Náchod - zde *(vyhláška k vyvěšení)*
- 2) Obecní úřad Hoříčky, Hoříčky 4, 552 05 Hoříčky (IČO 00272671) *(vyhláška k vyvěšení)*
- 3) Obecní úřad Litoboř, Litoboř 14, 552 05 Hoříčky (IČO 00654027) *(vyhláška k vyvěšení)*

Vodoprávní úřad žádá Městský úřad Náchod, odbor kanceláře tajemníka, Obecní úřad Hoříčky a Litboř o zajištění vyvěšení této vyhlášky po dobu 15 dnů na úřední desce. Datum vyvěšení a sejmutí je nutné vyznačit na vyhlášce a vyhlášku následně vrátit vodoprávnímu úřadu. Oznámení je zpřístupněno na www.mestonachod.cz

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 4 / 0 / 0

